

 Ystad-Österlenregionens <b>miljöförbund</b>	Dokumentnamn	Dok. nr.	Utgåva
	Framtaget av	Giltigt fr.o.m.	Sida 1(2)
Fastställt/godkänd av 2015-09-15 CB	Flik/Process	Reviderad	

## RUTIN FÖR VÄRMEPUMPAR

### Rutinbeskrivning

1. Ansökan/anmälan inkommer. Kontrollera vilken uteffekt värmepumpen ska ha. Om det är över 10 megawatt ska anmälan istället ske enligt SNI-kod 40.110 (tillstånd).
2. Gå igenom och se att ansökan/anmälan är komplett, d.v.s. kontrollera att säkerhetsdatablad avseende frostskyddsvätska finns bifogat, skalenlig ritning där borrhålens placering, kollektorslangens dragning, fastighetsgränser och byggnader finns utmarkerade samt att anmälan/ansökan i övrigt är komplett ifylld.
3. Om ansökan/anmälan inte är komplett, begär då skriftliga kompletteringar om det är mycket som saknas eller ring installatören eller sökanden för muntliga kompletteringar. Mall för begäran om komplettering ligger under Gemensam (V:), YOMF, 4 Hälsoskydd, Mallar och checklistor, Värmepumpar. Om borrhålet är placerat närmre än 10 meter från någon fastighetsgräns, ska skriftligt grannyttrande krävas in. Mall för grannyttrande ligger under Gemensam (V:), YOMF, 4 Hälsoskydd, Mallar och checklistor, Värmepumpar.
4. Kontrollera vilket datum värmepumpen beräknas vara installerad. Om pumpen redan är installerad gäller följande:
  - Före 1999: Inga påföljder, men kolla köldmediet och frostskyddsmedlet och ev vattenskyddsområde.
  - Efter 1999: miljöstraffavgift.
  - Gjord inom 3 år: åtalsanmälan.
5. Kontrollera om köldmediet är godkänt. Detta kan du göra på Naturvårdsverkets hemsida (sök på köldmedieförteckning). Det vanligaste köldmediet är R407c, men även R134a brukar användas.
6. Kontrollera om det är ett lämpligt frostskyddsmedel. Absolut vanligast är etanolblandningar. Det man ska ägna särskild uppmärksamhet åt är dock produktens sammansättning: alltid 90 % etanol, sen 10 % uppdelat på de övriga två, t.ex. n-Butanol 5 % och Isopropanol 5 %, eller annat så att det sammanlagt blir 10 %.
7. Kontrollera kollektormaterialet.
  - borrhålskollektor: helsvetsad plaströrskollektor, PEM PN 6,3
  - kollektor i marken: helsvetsad plaströrskollektor, PEM PN 6,3
  - kollektor i vatten: helsvetsad plaströrskollektor, PEM PN 10
Det är ok att de bara angivit PEM eller polyeten.

8. Kontrollera i Geosecma eller motsvarande om fastigheten berörs av något skyddsvärt område. Om det ligger inom t ex strandskydd är det Miljöförbundet som genom samråd ska avgöra om det krävs dispens eller inte, och detta ska inledningsvis göras med hjälp av kommunens kommunekolog. Kommer vi fram till att dispens krävs, ska vi skicka ärendet vidare till kommunens Plan- och byggkontor. Ligger fastigheten inom något Natura 2000-område, naturreservat, kommunalt naturreservat, nationalpark eller liknande ska vi informera sökanden om att de måste skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen för samråd, tillstånd, dispens eller liknande. Om det visar sig att fastigheten ligger inom fornminnesområde (fornminne precis på fastigheten eller att man tydligt ser att det finns många fornminnen i närheten och man därför har skäl att misstänka att det även finns på den aktuella fastigheten) ska vi informera sökanden om att de måste kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för avgörande om dispens eller ej. Avvakta eventuellt med vidare handläggning av anmälan/ansökan tills Länsstyrelsen tagit ställning i ärendet.
9. Om fastigheten ligger inom kommunalt vattenskyddsområde, ska anmälan/ansökan skickas på remiss till Tekniska avdelningen i respektive kommun. Skicka då även ut ett infobrev till sökanden om att fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde och att anmälan/ansökan kommer att behandlas som en tillståndansökan. Sökanden måste invänta besked från oss innan de påbörjar installationen. Mall för infobrev finns under Hälsoskydd, mallar och checklistor, värmepumpar.
10. Skriv beslut enligt mall i Miljöreda för respektive typ av värmepump. Om fastigheten ligger i Tomelilla kommun eller inom vattenskyddsområde ska beslutet istället formuleras som ett tillstånd med villkor. Glöm inte bilägga infobladet ”Vårt att tänka på i samband med installation av yttjordvärmeanläggning” som ligger under Hälsoskydd, Information och Projekt alternativt Normbrunn -07.
11. Fakturera. Gå till ekonomiflik i ÄRENDET. Dubbelklicka på en tom rad. Välj fakturatext VÄRMEP (Fakturatext ansökan värmepump). Välj tjänst VÄRMEP (Avgift för tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning). Skriv i antalet som ska faktureras (vanligtvis 1). Godkänn. Spara.

### **Ansvar**

Hälsoskyddsgruppen ansvarar för uppdateringen.

### **Lagrum**

För anläggningar med effekt upp till 100 kW gäller 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).